

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности по Уярскому и Партизанскому районам

663920, г. Уяр, ул. Советская, 88/1, тел. 8(39146) 21-8-77; onduyar@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 84/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская средняя общеобразовательная школа имени П.П. Петрова»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Уярского и Партизанского районов по пожарному надзору А. В. Кудрявцева от 07.08.2019 № 84, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 11.00 часов 13 августа 2019 года, с 12.00 часов до 13.00 часов 05 сентября 2019 года, мною государственным инспектором Уярского и Партизанского районов по пожарному надзору Михель А.В., в присутствии законного представителя, директора МБОУ «Партизанская СОШ» Христюка Николая Ильича, проведена внеплановая проверка объекта защиты МБОУ «Партизанская СОШ», здание школы по адресу: Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Гагарина, 93, с целью контроля исполнения предписания ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам от 28.12.2018 № 126/1/1 срок для исполнения которого истек 01 августа 2019 года.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
84/1/1	В результате установки двухскатной кровли, уменьшен предел огнестойкости для чердачные перекрытия.	<b>ч. 4 ст. 4 (1)</b> В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. <b>Статья 87. (1)</b> <b>2.</b> Пределы огнестойкости строительных конструкций должны	03.08.2020

	соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. <b>Приложение Таблица 21</b> <b>СООТВЕТСТВИЕ</b> степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков предел огнестойкости для перекрытий между этажными (том числе чердачные над подвалами) в зданиях II степени огнестойкости должен составлять REI 45. <b>Таблица 4 (2)</b> предел огнестойкости для перекрытий между этажными (том числе чердачные над подвалами) в зданиях II степени огнестойкости должен составлять REI 45.
<b>Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены</b>	
1	Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор  
Уярского и Партизанского районов  
по пожарному надзору Мухель А.В.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«05» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

**Директор МБОУ «Партизанская СОШ» Христюк Н.И.**  
(должность, фамилия, инициалы)



« 05 » сентября 2019 г.

Телефон доверия:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19